




Odgovaraju li izolacijski materijali koji se upotrebljavaju u građevinarstvu u EU-u svojim deklariranim svojstvima?


U kampanji koju financira EU ispitana su svojstva šest vrsta izolacijskih materijala

Koji su proizvodi ispitani?

106 uzoraka mineralne vune, ekspanziranog (EPS) i ekstrudiranog polistirena (XPS), celularnog stakla, drvene vune i drvenih vlakana kupljenih u 14 zemalja



Što se provjeravalo?




Toplinska vodljivost
i otpornost



Oznake
i dokumentacija



Reakcija na požar



Debljina

Rezultati

Laboratorijsko
ispitivanje

63

Provjere oznaka
i dokumentacije

38

37

68

6

- Ispunjava zahtjeve
- Ne ispunjava zahtjeve
- Nije primjenjivo

Što su odradila tijela za nadzor tržišta?



Osigurani sporazum
s većinom proizvođača
**o ispravljanju
nedostataka**



5 tržišta je
povučeno
7 proizvoda



Zabranjena je prodaja
1 proizvoda



**Podijelili su
rezultate**
sa zemljama koje nisu
sudjelovale u ispitivanju

Što možete učiniti kao gospodarski subjekt?



Pružite potpunu tehničku
dokumentaciju koja je
usklađena s navedenim
svojstvima proizvoda



Navedite jasne
i detaljne upute kako
bi potrošači i stručne
osobe mogli pravilno
ugraditi proizvod



Održavajte stroge kontrole proizvodnje
i ponovno provedite ispitivanje kada
dođe do promjena sirovina, gustoće,
sastava ili dobavljača